


地震時における力のつり合い



	計算値[MPa]		評価基準値 [MPa]
	つり合い検討モデル	耐震安全性評価モデル	
曲げ	265	285	306
せん断	18	14	177
組合せ	267	286	306