

県内で採取した水道原水と水道水中の放射性物質の検査結果について（第 341 報）

県内で、4 月 20 日及び本日採取した水道原水と水道水の分析を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

【検査機関】新潟県放射線監視センター新潟分室

【検出された主な核種】

○ 水道原水（河川水、地下水等）

採水地点	今回の測定値		前回までの最高値	
	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素
柏崎市赤坂山浄水場（谷根川）	検出されず	検出されず	—	—

○ 水道水

（単位：Bq/kg）

採水地点（水道水の取水地点）	今回の測定値		前回までの最高値	
	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素
南魚沼市畔地浄水場（三国川）	検出されず	検出されず	検出されず	9.6（H23.3.22）
新発田市江口浄水場（加治川）	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
柏崎市赤坂山浄水場（谷根川）	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
上越市城山浄水場（名立川・桑取川）	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
胎内市並槻浄水場（荒川・地下水併用）	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
上越地域水道用水供給企業団第 2 浄水場（柿崎川）	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
糸魚川市中尾配水池（湧水）	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
湯沢町大島配水池（湧水）※1	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
刈羽村第 2 水源浄水場（湧水・表流水併用）	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
新潟市西区曾和 放射線監視センター （信濃川下流）	検出されず	検出されず	検出されず	7.8（H23.3.23）
食品衛生法の規格基準（飲料水）	10	—※2	（注）括弧内は採水日	

※1 採水日は 4 月 20 日

※2 放射性ヨウ素の基準は設定されていません。

【測定の単位について】

Bq（ベクレル）は放射線を出す能力を表す単位のことです。例えば、ある放射性物質に「1 ベクレルの放射能がある。」と言った場合、その放射性物質は 1 秒間に 1 回原子が壊れて放射線を出すことを表しています。

本件についてのお問い合わせ先

新潟県福祉保健部生活衛生課 電話：025-280-5208

内線：2677