

柏崎刈羽原子力発電所の状況（9月分）

 令和元年10月15日
 防災局原子力安全対策課

1. 運転保守状況

| 項目 号機 | 炉型 | 定格出力 (万kW) | 営業運転 開始日 | 10月14日現在 の状況 | 発電電力量 (9月分) (MWh/月) | 設備利用率 (9月分) (%) [注] | 中越沖地震発生時の状況 (上段：発生前) (下段：発生後) | 概 要 |
|----------|-------|---------------|-------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------|
| 1号機 | BWR | 110.0 | S60. 9.18 | 定期検査中 H23. 8. 6～ | 0 | 0 | 停止中 | 特になし |
| 2号機 | BWR | 110.0 | H 2. 9.28 | 定期検査中 H19. 2.19～ | 0 | 0 | 調整運転中 自動停止 | |
| 3号機 | BWR | 110.0 | H 5. 8.11 | 定期検査中 H19. 9.19～ | 0 | 0 | 運転中 自動停止 | |
| 4号機 | BWR | 110.0 | H 6. 8.11 | 定期検査中 H20. 2.11～ | 0 | 0 | 運転中 自動停止 | |
| 5号機 | BWR | 110.0 | H 2. 4.10 | 定期検査中 H24. 1.25～ | 0 | 0 | 停止中 | |
| 6号機 | A BWR | 135.6 | H 8.11. 7 | 定期検査中 H24. 3.26～ | 0 | 0 | 停止中 | |
| 7号機 | A BWR | 135.6 | H 9. 7. 2 | 定期検査中 H23. 8.23～ | 0 | 0 | 運転中 自動停止 | |

注：定格熱出力一定運転を行っているため、設備利用率は100%を超える場合がある。

2. 原子炉等規制法及び電気事業法に該当しない極く軽度な事象等（9月13日～10月14日発生分）

該当なし

3. その他（9月13日～10月14日発生分）

該当なし

 担当：原子力安全対策課
 （直通）025-282-1696 （内線）6453, 6454