新潟県報道資料

新潟県

柏崎刈羽原子力発電所の状況（６月分）

令 和 ２ 年 ７ 月 15 日
防災局原子力安全対策課

１．運転保守状況

項目／号機	炉型	定格出力（万kW）	営業運転開始日	7月14日現在の状況	発電電力量（6月分）（MWh/月）	設備利用率（6月分）（%）［注］	中越沖地震発生時の状況（上段：発生前）（下段：発生後）	概　　要
１号機	ＢＷＲ	110.0	S60. 9.18	定期検査中 H23. 8. 6～	0	0	停 止 中	特になし
２号機	ＢＷＲ	110.0	H 2. 9.28	定期検査中 H19. 2.19～	0	0	調整運転中 自 動 停 止	
３号機	ＢＷＲ	110.0	H 5. 8.11	定期検査中 H19. 9.19～	0	0	運 転 中 自 動 停 止	
４号機	ＢＷＲ	110.0	H 6. 8.11	定期検査中 H20. 2.11～	0	0	運 転 中 自 動 停 止	
５号機	ＢＷＲ	110.0	H 2. 4.10	定期検査中 H24. 1.25～	0	0	停 止 中	
６号機	ＡＢＷＲ	135.6	H 8.11. 7	定期検査中 H24. 3.26～	0	0	停 止 中	
７号機	ＡＢＷＲ	135.6	H 9. 7. 2	定期検査中 H23. 8.23～	0	0	運 転 中 自 動 停 止	

注：定格熱出力一定運転を行っているため、設備利用率は100%を超える場合がある。

２．原子炉等規制法及び電気事業法に該当しない極く軽度な事象等（6月15日～7月14日発生分）

(1) ７号機燃料洗浄作業における異物の回収について

６月１日～26日の期間、東京電力は７号機で核燃料の洗浄作業を実施。その結果、燃料の被覆を傷付ける可能性のあるワイヤブラシの素線と推定される物17本等の異物を回収した。

３．その他（6月15日～7月14日発生分）

該当なし

担当：原子力安全対策課
（直通）025-282-1696　（内線）6453,6454