

## 柏崎刈羽原子力発電所の状況（1月分）

令和3年2月15日  
防災局原子力安全対策課

### 1. 運転保守状況

項目 号機	炉型	定格出力 (万kW)	営業運転 開始日	2月14日現在 の状況	発電電力量 (1月分) (MWh/月)	設備利用率 (1月分) (%) [注]	中越沖地震発生時の状況 (上段：発生前) (下段：発生後)	概 要
1号機	BWR	110.0	S60. 9.18	定期検査中 H23. 8. 6～	0	0	停止中	特になし
2号機	BWR	110.0	H 2. 9.28	定期検査中 H19. 2.19～	0	0	調整運転中 自動停止	
3号機	BWR	110.0	H 5. 8.11	定期検査中 H19. 9.19～	0	0	運 転 中 自動停止	
4号機	BWR	110.0	H 6. 8.11	定期検査中 H20. 2.11～	0	0	運 転 中 自動停止	
5号機	BWR	110.0	H 2. 4.10	定期検査中 H24. 1.25～	0	0	停止中	
6号機	A BWR	135.6	H 8.11. 7	定期検査中 H24. 3.26～	0	0	停止中	
7号機	A BWR	135.6	H 9. 7. 2	定期検査中 H23. 8.23～	0	0	運 転 中 自動停止	

注：定格熱出力一定運転を行っているため、設備利用率は100%を超える場合がある。

### 2. 原子炉等規制法及び電気事業法に該当しない極く軽度な事象等（1月15日～2月14日発生分）

該当なし。

### 3. その他（1月15日～2月14日発生分）

#### (1) 東京電力社員による中央制御室への不正な入室について

令和2年9月に発生した東京電力社員が他人のIDカードを使用して発電所建屋内の中央制御室に不正に入室した事案について、1月23日、本事案が報道された後、東京電力は本事案を公表した。

県は、1月23日、東京電力に事実確認を行うとともに管理の徹底を要請した。

(2) 7号機の一部工事未了事案について

1月12日に工事完了としていた7号機の新規制基準に基づく安全対策工事について、1月27日、東京電力は一部の工事が完了していないことを公表した。

県は、1月27日、東京電力に対し、他に同様な事案がないかの調査と原因の徹底究明を求めた。

担当：原子力安全対策課  
(直通) 025-282-1696 (内線) 6453, 6454