

令和3年2月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
2月	1日	湯沢町	土樽	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	最大200L程度	信濃川水系	魚野川	側溝	町、消防、警察	吸着マット設置（町）
2月	1日	南魚沼市	坂戸	事業場	事業者	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	魚野川	水路	県、市、消防、警察	吸着マット設置（消防）
2月	2日	魚沼市	穴沢	一般住民宅	一般住民	ドラム缶等	その他	灯油	最大60L	信濃川水系	破間川	水路	県、市、消防、警察	吸着マット設置（県、消防）
2月	4日	湯沢町	湯沢	事業場	事業者	事業所施設	取扱不注意	灯油	概ね100L程度	信濃川水系	魚野川	水路	県、町、消防、警察	吸着マット設置（消防）、流出物回収（原因者）
2月	4日	魚沼市	小庭名新田	事業場	事業者	事業所施設	取扱不注意	軽油	約100L	信濃川水系	小屋柄川	河川	県、市、消防	吸着マット設置（県、消防）
2月	1日	糸魚川市	大野	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	400L弱	姫川水系	下大野川	道路側溝	国、市、消防	吸着マット設置（市）
2月	5日	津南町	外丸	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	200L程度と推定	信濃川水系	田沢川	側溝	県、町、消防	吸着マット設置（消防）、流出物回収（原因者）
2月	6日	湯沢町	湯沢	事業場	事業者	事業所施設	取扱不注意	灯油	概ね20L程度	信濃川水系	魚野川	水路	県、町、消防、警察	流出物回収（原因者）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

令和3年2月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
2月	7日	三条市	麻布	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	約120L	信濃川水系	五十嵐川	排水路	市、消防	吸着マット設置（市、消防）
2月	10日	魚沼市	原	水路	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	田河川	水路	県、市、消防、警察	現地確認（県、市、消防、警察）
2月	10日	妙高市	上四ツ屋	事業場	事業者	事業所施設	取扱不注意	灯油	200L	関川水系	矢代川・内川	用水路	県、市	吸着マット設置（原因者）、中和剤処理（原因者）
2月	12日	十日町市	下条	農業用水路	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	貝ノ川	農業用水路	県、市、消防、警察	オイルフェンス設置（消防）
2月	12日	十日町市	下条	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	軽油	100L程度（推定）	信濃川水系	梅鉢川	道路側溝	県、市、消防、警察	吸着マット設置（消防）、オイルフェンス設置（消防）
2月	2日	十日町市	中屋敷	事業場	事業者	事業所施設	取扱不注意	灯油	約200L	信濃川水系	木島川	河川	国、県、市、消防、警察	吸着マット設置（県）、オイルフェンス設置（国）
2月	14日	魚沼市	吉田	水路	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	佐梨川	水路	市、消防、警察	吸着マット設置（消防）
2月	15日	魚沼市	原	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	約500L	信濃川水系	田河川	水路	県、市、消防、警察	吸着マット設置（県、消防）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

令和3年2月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
2月	15日	十日町市	上野甲	流雪溝	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	小海川	流雪溝	県、市、消防、警察	吸着マット設置（消防）
2月	16日	三条市	曲淵	側溝	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	新通川	側溝	市、消防	吸着マット設置（事業者）、オイルフェンス設置（事業者）
2月	18日	南魚沼市	西泉田	一般住民宅	一般住民	配管	故障・破損	灯油	30L	信濃川水系	鎌倉沢川	側溝	消防、警察	現地確認（消防、警察）
2月	19日	魚沼市	新保	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	管理不徹底	灯油	300L程度	信濃川水系	羽根川	水路	県、市、消防、警察	吸着マット設置（県）
2月	19日	魚沼市	佐梨	河川	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	佐梨川	水路	県、市、消防、警察	現地確認（県、市、消防、警察）
2月	19日	魚沼市	伊勢島	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	管理不徹底	灯油	不明	信濃川水系	魚野川	用水路	県、市、消防、警察	吸着マット設置（県）
2月	21日	阿賀野市	山崎	道路	自動車運転者	重機・車両	交通事故	機械油	少量	阿賀野川水系	塚田川	側溝	市、消防、警察	吸着マット設置（消防）
2月	21日	魚沼市	三沢	一般住民宅	一般住民	その他	取扱不注意	混合油（ガソリン50：2サイクルオイル1）	5L程度	信濃川水系	大滝川	用水路	市、消防	吸着マット設置（消防）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

令和3年2月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
2月	20日	三条市	一ツ屋敷 新田	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	管理不徹底	軽油	約100L	信濃川水系	貝喰川	水路	市、消防	吸着マット設置（市、消防）
2月	24日	南魚沼市	茗荷沢	事業場	事業者	配管	管理不徹底	灯油	不明（少量）	信濃川水系	三用川	側溝	県、市、消防、 警察	吸着マット設置（消防）
2月	24日	南魚沼市	藤原	一般住民宅	一般住民	配管	故障・破損	灯油	不明	信濃川水系	魚野川	側溝	市、消防、警察	吸着マット設置（消防）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。