

令和3年1月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
1月	1日	十日町市	四日町新田	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	その他	灯油	約200L	信濃川水系		水路	市、消防、警察	吸着マット設置（消防）、ACライト散布（消防）
1月	2日	十日町市	西浦町東	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	不明	信濃川水系	中沢川	水路	市、消防、警察	吸着マット設置（消防）
1月	2日	魚沼市	十日町	事業場	事業者	ホームタンク	故障・破損	灯油	約450～500L	信濃川水系	清水川	水路	県、市、消防、警察	流出物回収（原因者）、吸着マット処理（原因者）
1月	3日	見附市	今町	事業場	事業者	その他	管理不徹底	灯油	約300L	信濃川水系	貝喰川	側溝	県、市、消防	吸着マット処理（原因者、市）、オイルフェンス設置（消防）
1月	4日	新発田市	小友	事業場	事業者	ホームタンク	管理不徹底	灯油	不明	阿賀野川水系	芋卸江川	側溝	県、市、消防、警察	吸着マット設置（消防）
1月	4日	十日町市	稲荷町	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	約200L	信濃川水系	中沢川または田沢川	水路	市、消防、警察	吸着マット設置（消防）、ACライト散布（消防）
1月	5日	魚沼市	根小屋	一般住民宅	一般住民	配管	故障・破損	灯油	400L程度	信濃川水系	魚野川	水路	県、市、消防、警察	現場確認（県、市、消防、警察）
1月	7日	五泉市	村松乙	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	150L	信濃川水系	五部一川	水路	市、消防、土地改良区	吸着マット設置（消防）、オイルフェンス設置（消防）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

令和3年1月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
1月	7日	三条市	条南町	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	約10L	信濃川水系	島田川	水路	県、市	流出物回収（原因者）、吸着マット設置（市）
1月	8日	南魚沼市	余川	水路	不明	不明	不明	不明	不明（少量）	信濃川水系	魚野川	水路	県、市、消防	現場確認（県、市、消防）
1月	9日	見附市	堀溝町	河川	一般住民	重機・車両	交通事故	軽油	約20L	信濃川水系	堀溝川	河川	県、市、消防、警察	吸着マット設置（消防）、オイルフェンス設置（市）
1月	10日	十日町市	新座甲	側溝	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	田川	道路側溝	市、消防、警察	吸着マット設置（消防）
1月	10日	南魚沼市	長崎	用水路	事業者	重機・車両	故障・破損	機械油	不明	信濃川水系	登川	用水路	市、消防	現場確認（市、消防）
1月	10日	新発田市	下坂町	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	200L	落堀川水系		排水路	消防	吸着マット設置（消防）
1月	11日	五泉市	丸田丁	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	100L	信濃川水系	能代川	排水路	県、市、消防	吸着マット設置（消防）
1月	11日	佐渡市	加茂歌代	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	管理不徹底	灯油	最大18L	加茂湖		側溝	市、消防	吸着マット設置（消防）、処理剤散布（消防）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

令和3年1月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
1月	11日	新発田市	小友	排水路	不明	不明	不明	灯油	不明	阿賀野川水系	芋卸江川	排水路	県、消防	現場確認（県、消防）
1月	11日	見附市	学校町	水路	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	才川	水路	県、市、消防、警察	吸着マット設置（消防） オイルフェンス設置（消防）
1月	11日	魚沼市	古新田	流雪溝	不明	不明	不明	灯油	不明	信濃川水系	明神川	水路	市、消防	現場確認（市、消防）
1月	11日	魚沼市	小出島	水路	不明	不明	不明	灯油	不明	信濃川水系	魚野川	水路	市、消防、警察	吸着マット設置（消防）
1月	11日	三条市	籠場	河川	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	五十嵐川	河川	県、市、土地改良区	油膜回収（土地改良区）
1月	13日	五泉市	上戸倉	一般住民宅	一般住民	配管	故障・破損	灯油	100L	信濃川水系	能代川	用水路	市、消防、警察	吸着マット設置（消防）、 オイルフェンス設置（消防）
1月	13日	柏崎市	米山台	敷地	事業者	重機・車両	取扱不注意	軽油	約3L	鵜川水系	鵜川	水路	県、市、消防、警察	吸着マット設置（消防、車両所有者）、 中和剤処理（車両所有者）
1月	14日	関川村	湯沢	事業場	事業者	事業所施設	故障・破損	灯油	800Lの一部	荒川水系	湯蔵川	排水路	村	吸着マット設置（村）、 オイルフェンス設置（村）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

令和3年1月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
1月	15日	湯沢町	神立	一般住民宅	一般住民	重機・車両	故障・破損	軽油	約10L	信濃川水系	魚野川	側溝	町、消防	現場確認（町、消防）
1月	16日	五泉市	千原	事業場	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	150L	信濃川水系	能代川	排水路	市、消防、警察	オイルフェンス設置（消防）、中和剤散布（消防）
1月	17日	南魚沼市	余川	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	約200L	信濃川水系	十二沢川（推定）	側溝	市、消防、警察	流出物回収（原因者）、吸着マット設置（消防）
1月	18日	糸魚川市	田海	用水路	不明	不明	不明	不明	不明	田海川水系	田海川	水路	市、消防	オイルフェンス設置（市）
1月	21日	阿賀野市	下条町	道路	不明	不明	不明	灯油	不明	阿賀野川水系	駒林川	河川	市、消防、警察	オイルフェンス設置（消防）
1月	22日	五泉市	寺沢	事業場	事業者	ホームタンク	故障・破損	灯油	130L	信濃川水系	菖首根川	排水路	市、消防、警察、土地改良区	吸着マット設置（消防）
1月	22日	燕市	殿島	事業場	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	200L弱	信濃川水系	中ノ口川	水路	市、消防	吸着マット設置（消防）、中和剤散布（灯油販売者）
1月	24日	阿賀町	石間	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	200L	阿賀野川水系	阿賀野川	河川	県、消防	中和剤散布（消防）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。

令和3年1月に通報のあった事案（油流出）

通報日		発生地 (発生源不明の場合は発見地点)			原因者	発生源	原因	流出物	流出量	河川名等			現地確認機関	対応等
1月	25日	湯沢町	土樽	一般住民宅	一般住民	その他	取扱不注意	灯油	5～6L程度	信濃川水系	魚野川	側溝	町、消防、警察	現場確認（町、消防、警察）
1月	25日	南魚沼市	宇津野新田	河川	不明	不明	不明	不明	不明	信濃川水系	久瀬川	河川	市、消防、警察	現場確認（市、消防、警察）
1月	26日	村上市	杉原	側溝	不明	不明	不明	不明	不明	三面川水系	清水川	側溝	市	吸着マット設置（市）
1月	28日	南魚沼市	長崎	一般住民宅	一般住民	ホームタンク	取扱不注意	灯油	数十リットル	信濃川水系	魚野川	水路	県、消防、警察	吸着マット設置（消防、灯油販売者）、中和剤散布（灯油販売者）

本資料には、県が個別に報道発表を行った事案並びに新潟市、長岡市及び上越市で発生した事案は含みません。