

## 柏崎刈羽原子力発電所の状況（4月分）

 令和3年5月14日  
 防災局原子力安全対策課

## 1. 運転保守状況

項目 号機	炉型	定格出力 (万kW)	営業運転 開始日	5月13日現在 の状況	発電電力量 (4月分) (MWh/月)	設備利用率 (4月分) (%) [注]	中越沖地震発生時の状況 (上段：発生前) (下段：発事後)	概 要
1号機	BWR	110.0	S60. 9. 18	定期検査中 H23. 8. 6～	0	0	停止中	特になし
2号機	BWR	110.0	H 2. 9. 28	定期検査中 H19. 2. 19～	0	0	調整運転中 自動停止	
3号機	BWR	110.0	H 5. 8. 11	定期検査中 H19. 9. 19～	0	0	運 転 中 自動停止	
4号機	BWR	110.0	H 6. 8. 11	定期検査中 H20. 2. 11～	0	0	運 転 中 自動停止	
5号機	BWR	110.0	H 2. 4. 10	定期検査中 H24. 1. 25～	0	0	停止中	
6号機	A BWR	135.6	H 8. 11. 7	定期検査中 H24. 3. 26～	0	0	停止中	
7号機	A BWR	135.6	H 9. 7. 2	定期検査中 H23. 8. 23～	0	0	運 転 中 自動停止	

注：定格熱出力一定運転を行っているため、設備利用率は100%を超える場合がある。

## 2. 原子炉等規制法及び電気事業法に該当しない極く軽度な事象等（4月15日～5月13日発生分）

該当なし。

## 3. その他（4月15日～5月13日発生分）

## (1) IDカード不適切使用事案への対応について

5月10日、県は、平成27年に発生したIDカードの不適切使用事案について東京電力に事実確認を行うとともに、過去に同様な事例がなかったのか調査することと、分かった時点で公表するよう要請した。

 担当：原子力安全対策課  
 (直通) 025-282-1696 (内線) 6453, 6454