

平成 29 年 2 月 3 日  
放射能対策課

東京電力が県に伝送している放射線監視データと実際の測定データを照合し、一致していることを確認しました。

県では、東京電力から伝送され、県が公表している放射線監視データと現地記録計に保存されているデータの照合、確認を定期的に行っています。

今回、現地調査した結果、以下のとおり、双方のデータが一致していることを確認しましたので、お知らせします。

#### 1 現地調査実施日

平成 29 年 1 月 30 日（月）

#### 2 調査対象

- |               |      |
|---------------|------|
| (1) モニタリングポスト | MP-4 |
| (2) 排気筒モニタ    | 4号機  |

#### 3 調査方法

県放射線テレメータシステムへ伝送された以下の期間のデータについて、現地記録計に保存されているデータと比較しました。

平成 29 年 1 月 7 日（土） 9 時 10 分から 10 時 00 分までの 10 分間ごとの値

#### 4 結果

基準の範囲内で一致していました。

調査結果の詳細は別紙のとおりです。

本件についてのお問い合わせ先  
放射能対策課長 涌井  
(直通) 025-282-1693 (内線) 6460