（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		4	6	6	6	6	10
	井戸番号		3100001	3030001	3030038	2060114	3080001	3220007
	市町村名		胎内市	阿賀野市	阿賀野市	新発田市	新発田市	五泉市
	地区名		東本町	中央町	下条町	城北町	高山寺	千原
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸
	井戸の深度（m）		24.4	8				
	調査担当機関		新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局	新発田地域振興局
	分析担当機関		新発田地域振興局	保健環境科学研究所	新発田地域振興局	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2023/8/7	2023/8/8	2023/8/8	2023/8/7	2023/8/7	2023/8/8
	水温（℃）		15.1	14.0	15.5	14.6	13.0	15.4
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003					**0.0003**	
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02						
	砒素	≦0.01	***0.063***		***0.011***			
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	クロロエチレン	≦0.002		***0.011***		***0.032***		＜ 0.0002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1		＜ 0.01		＜ 0.01		＜ 0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			**0.005**		**0.017**		＜ 0.002
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			＜ 0.002		＜ 0.002		＜ 0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04		**0.007**		**0.019**		＜ 0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1		＜ 0.0005		＜ 0.0005		＜ 0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01		＜ 0.001		＜ 0.001		＜ 0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01		＜ 0.0005		＜ 0.0005		***0.011***
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6※	6.0	6.4	6.4	6.2	6.2	6.0
	EC（mS/m）		13	32	20	20	14	12

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		13	13	13	13	13	13
	井戸番号		2130039	2130160	2130101	3440009	3440028	2130003
	市町村名		燕市	燕市	燕市	燕市	燕市	燕市
	地区名		南	東太田	灰方	吉田東栄町	吉田東栄町	杣木
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		05;その他の井戸	05;その他の井戸	05;その他の井戸	05;その他の井戸	05;その他の井戸	05;その他の井戸
	井戸の深度（m）		不明	不明	10	12	10	12
	調査担当機関		三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局	三条地域振興局
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2023/7/24	2023/7/24	2023/7/24	2023/7/24	2023/7/24	2023/7/24
	水温（℃）		14.4	17.2	16.9	17.0	15.8	15.7
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	クロロエチレン	≦0.002	**0.0006**	***0.015***	***0.35***	**0.0004**		**0.0002**
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01		＜ 0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		**0.056**	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	***0.058***	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004		＜ 0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005		＜ 0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	**0.005**	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001		＜ 0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005		＜ 0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素						＜ 0.01	
	亜硝酸性窒素						＜ 0.01	
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10					＜ 0.02	
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05	＜ 0.005	＜ 0.005	0.005			
その他の項目	pH	5.8～8.6※	6.5	6.6	6.5	6.7	7.0	6.6
	EC（mS/m）		21	26	27	25	59	50

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		13	13	15	15	15	16
	井戸番号		2130127	2130087	2110029	2110031	2110032	4040014
	市町村名		燕市	燕市	見附市	見附市	見附市	長岡市
	地区名		本町	燕	今町	今町	双葉町	城之丘
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		05;その他の井戸	05;その他の井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	5;その他の井戸
	井戸の深度（m）		18	18		30	137	15
	調査担当機関		三条地域振興局	三条地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡市
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡地域振興局	長岡市
	採水年月日（西暦）		2024/2/5	2024/2/5	2024/1/30	2024/1/30	2024/2/6	2023/01/17
	水温（℃）		14.5	11.5	13.9	14.5	13.7	16.2
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	クロロエチレン	≦0.002	**0.0007**	***0.013***	***0.038***	**0.0020**	＜ 0.0002	**0.0007**
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6※	6.7	6.7	6.6	6.8	6.9	7.6
	EC（mS/m）		27	22	37	35	37	21

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		17	17	19	20	21	25
	井戸番号		2020099	2020144	2150047	2050048	2080084	2100001
	市町村名		長岡市	長岡市	長岡市	柏崎市	小千谷市	十日町市
	地区名		北園町	干場	滝の下町	田塚	東栄	城之古
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	05;その他の井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸
	井戸の深度（m）				15	1.4	70	17
	調査担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	長岡地域振興局	長岡地域振興局	南魚沼地域振興局
	分析担当機関		長岡市	長岡市	長岡市	長岡地域振興局	長岡地域振興局	保健環境科学研究所
	採水年月日（西暦）		2023/12/18	2023/12/18	2023/01/17	2023/7/4	2023/9/26	2023/8/1
	水温（℃）		11.5	14.7	14.3	26.1	12.0	13.8
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	クロロエチレン	≦0.002	**0.0008**	**0.0005**	**0.0006**		＜ 0.0002	＜ 0.0002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01		＜ 0.01	＜ 0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		**0.011**	**0.028**	**0.004**		＜ 0.002	＜ 0.002
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002	＜ 0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	**0.013**	**0.03**	**0.006**		＜ 0.004	＜ 0.004
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005		＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001		＜ 0.001	＜ 0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005		＜ 0.0005	***0.022***
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8				**0.3**		
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6※	7.0	6.7	6.9	8.1	7.4	7.4
	EC（mS/m）		23	63	19	16	20	17

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		25	25	25	28	28	28
	井戸番号		2100004	2100048	4810023	2170028	2220389	2220047
	市町村名		十日町市	十日町市	十日町市	妙高市	上越市	上越市
	地区名		昭和町	新座甲	中屋敷	工団町	石橋	栄町
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸
	井戸の深度（m）			3	67	60	NA	7
	調査担当機関		南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	南魚沼地域振興局	上越地域振興局	上越市	上越市
	分析担当機関		保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	保健環境科学研究所	上越地域振興局	上越市	上越市
	採水年月日（西暦）		2023/8/1	2023/8/1	2023/8/7	2024/1/23	2024/3/19	2024/3/5
	水温（℃）		19.4	16.5	12.5	12.2	15.0	16.3
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02						
	砒素	≦0.01						
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02				＜ 0.002		
	四塩化炭素	≦0.002				＜ 0.0002		
	クロロエチレン	≦0.002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	**0.0041**	＜ 0.0002	＜ 0.0002	**0.0004**
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004				＜ 0.0004		
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	**0.075**	**0.029**	**0.006**	＜ 0.002	＜ **0.002**
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ **0.002**
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	＜ 0.004	***0.077***	**0.031**	**0.008**	＜ 0.004	＜ **0.004**
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.001	**0.003**	＜ 0.001	***0.021***	＜ 0.001	＜ 0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	**0.0011**	***0.037***	＜ 0.0005	**0.0012**	＜ 0.0005	＜ 0.0005
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01				＜ 0.001		
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							
	亜硝酸性窒素							
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6※	6.6	6.6	7.4	7.2	6.8	6.8
	EC（mS/m）		15	17	20	20	26	33

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		28	28	28	30	30	31
	井戸番号		2220096	2220160	2220237	6060032	6020016	2190021
	市町村名		上越市	上越市	上越市	佐渡市	佐渡市	佐渡市
	地区名		石橋	南本町	南城町	金丸	沢根町	両津夷
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸
	井戸の深度（m）		NA		40	不明	不明	8
	調査担当機関		上越市	上越市	上越市	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局	佐渡地域振興局
	分析担当機関		上越市	上越市	上越市	新潟県	新潟県	新潟県
	採水年月日（西暦）		2024/3/11	2024/3/6	2024/3/7	2023/8/7	2023/8/7	2023/8/7
	水温（℃）		16.0	14.3	14.0	16.7	17.9	19.4
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02						
	砒素	≦0.01				**0.009**		
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	クロロエチレン	≦0.002	***0.23***	***0.011***	***0.0096***		＜ 0.0002	
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01		＜ 0.01	
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		**1.4**	**0.036**	**0.003**		＜ 0.002	
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		**0.01**	＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002	
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04	***1.41***	**0.038**	**0.005**		＜ 0.004	
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005		＜ 0.0005	
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001		＜ 0.001	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005		**0.0021**	
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素							**1.4**
	亜硝酸性窒素							＜ 0.01
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10						**1.4**
	ふっ素	≦0.8						
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05						
その他の項目	pH	5.8～8.6※	6.7	6.9	7.2	7.3	6.9	7.0
	EC（mS/m）		28	27	29	48	65	25

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		32	32	32	32	32	32
	井戸番号		2010047	2010122	2010068	2010151	2010160	2010156
	市町村名		新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市
	地区名		西区赤塚	西区小平方	西区五十嵐3の町	北区太夫浜	江南区亀田	東区榎町
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	5;その他の井戸	4;工業用水井戸	5;その他の井戸	3;生活用水井戸
	井戸の深度（m）							
	調査担当機関		新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市	新潟市
	分析担当機関		新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所
	採水年月日（西暦）		2023/7/4	2023/7/4	2023/7/4	2023/8/21	2023/7/13	2023/7/11
	水温（℃）		15.7	15.9	15.5	15.5	16.5	17.5
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）						
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003						
	全ｼｱﾝ	検出されないこと						
	鉛	≦0.01						
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02						
	砒素	≦0.01					***0.15***	***0.016***
	総水銀	≦0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと						
	PCB	検出されないこと						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02						
	四塩化炭素	≦0.002						
	クロロエチレン	≦0.002				＜ 0.002		
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004						
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1				＜ 0.01		
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					**0.003**		
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					＜ 0.002		
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04				**0.005**		
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1				＜ 0.0005		
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01				**0.002**		
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01				＜ 0.0005		
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01						
	ｾﾚﾝ	≦0.01						
	硝酸性窒素		**19**		**15**			
	亜硝酸性窒素		＜ 0.01		＜ 0.01			
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10	***19***		***15***			
	ふっ素	≦0.8		***1.1***				
	ほう素	≦1						
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05				**0.035**		
その他の項目	pH	5.8～8.6※	6.6	8.4	6.8	6.9	6.7	6.9
	EC（mS/m）		35	51	47	84	32	32

※水道水の水質基準値を参考として掲載

（3） 継続監視調査

井戸の緒元	流域番号		32	32	32	－
	井戸番号		2010157	2010056	2010128	6070001
	市町村名		新潟市	新潟市	新潟市	佐渡市
	地区名		東区榎町	西区木場	西蒲区横戸	小木町
	調査区分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
	用途		3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸	3;生活用水井戸
	井戸の深度（m）					8
	調査担当機関		新潟市	新潟市	新潟市	佐渡地域振興局
	分析担当機関		新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟市衛生環境研究所	新潟県
	採水年月日（西暦）		2023/7/11	2023/7/4	2023/7/18	2023/8/7
	水温（℃）		17.0	15.5	15.7	24.5
環境基準項目	検査項目	基準値（mg/L）				
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	≦0.003			＜ 0.0003	
	全ｼｱﾝ	検出されないこと			＜ 0.1	
	鉛	≦0.01			**0.005**	
	六価ｸﾛﾑ	≦0.02			＜ 0.01	
	砒素	≦0.01			***0.1***	
	総水銀	≦0.0005			＜ 0.0005	
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと				
	PCB	検出されないこと				
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	≦0.02				
	四塩化炭素	≦0.002				
	クロロエチレン	≦0.002				＜ 0.0002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.004				
	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.1				＜ 0.01
	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					**0.01**
	ﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					＜ 0.002
	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.04				**0.012**
	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦1				＜ 0.0005
	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	≦0.006				
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01				***0.013***
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	≦0.01				**0.0064**
	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	≦0.002				
	ﾁｳﾗﾑ	≦0.006				
	ｼﾏｼﾞﾝ	≦0.003				
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	≦0.02				
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	≦0.01			＜ 0.001	
	ｾﾚﾝ	≦0.01				
	硝酸性窒素				**1.7**	
	亜硝酸性窒素				＜ 0.01	
	硝酸性及び亜硝酸性窒素	≦10			**1.7**	
	ふっ素	≦0.8	***0.9***		**0.2**	
	ほう素	≦1		***1.3***	***1.2***	
	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	≦0.05			＜ 0.005	
その他の項目	pH	5.8～8.6※	7.0	8.2	7.3	7.3
	EC（mS/m）		26	210	640	53

※水道水の水質基準値を参考として掲載