

令和7年3月10日
13時00分
防災局原子力安全対策課

柏崎刈羽原子力発電所6号機での発煙について（第2報・最終報）

本日10時4分頃に発生した柏崎刈羽原子力発電所6号機の非常用ディーゼル発電機制御盤室の発煙について、東京電力から、11時45分頃に柏崎消防が火災ではないと判断したとの報告を受けました。

発煙の原因については、東京電力で現在調査中です。

県が実施している放射線モニタリングでは、異常な値は検出されていません。発電所周辺の県放射線モニタリングの状況はこちらからご覧いただけます。

<http://housyasen.pref.niigata.lg.jp/>

本件についてのお問い合わせ先

原子力安全調整監 飯吉

(直通)025-282-1693 (内線) 6460