

別冊

申込先着順

旧太田職員宿舎等

【アスベスト調査分析結果報告書】

令和7年度


新潟県

新潟県知事 花角 英世 様

旧天神職員宿舎ほか3か所アスベスト調査業務委託
【旧太田職員宿舎】

報 告 書

令和5年11月



新潟県知事 花角 英世 様

試験成績書

令和5年10月25日 付ご依頼の試験結果は、
下記のとおりであったことを報告いたします。

試験責任者

試料名	外壁吹付材			
施設名	旧太田職員宿舎			
採取場所	五泉市太田2丁目5番12号			
採取箇所	外壁			
採取年月日	令和5年10月25日			
採取者	検査機関			
特記事項				
	石綿	単位	定性結果	試験の方法
	クリソタイル	-	含有なし	備考(1)
	アモサイト	-	含有なし	備考(1)
	クロシドライト	-	含有なし	備考(1)
	トレモライト	-	含有なし	備考(1)
	アクチノライト	-	含有なし	備考(1)
	アンソフィライト	-	含有なし	備考(1)
	-以下余白-			
備考	(1) JIS A 1481-2:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法 件名：旧天神職員宿舎ほか3か所アスベスト調査業務委託 分析者： 講習実施機関名：			

新潟県知事 花角 英世 様

試験成績書

令和5年10月25日 付ご依頼の試験結果は、
下記のとおりであったことを報告いたします。

試験責任者	
-------	--

試料名	階段裏吹付材		
施設名	旧太田職員宿舎		
採取場所	五泉市太田2丁目5番12号		
採取箇所	1、2、3階 階段裏		
採取年月日	令和5年10月25日		
採取者	検査機関		
特記事項			
石綿	単位	定性結果	試験の方法
クリソタイル	—	含有	備考(1)
アモサイト	—	含有なし	備考(1)
クロシドライト	—	含有なし	備考(1)
トレモライト	—	含有なし	備考(1)
アクチノライト	—	含有なし	備考(1)
アンソフィライト	—	含有なし	備考(1)
—以下余白—			
備考	(1) JIS A 1481-2:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法 件名：旧天神職員宿舎ほか3か所アスベスト調査業務委託 分析者： 講習実施機関名：		

新潟県知事 花角 英世 様

試験成績書

令和5年10月25日 付ご依頼の試験結果は、
下記のとおりであったことを報告いたします。

試験責任者	
-------	--

試料名	軒裏吹付材			
施設名	旧太田職員宿舎			
採取場所	五泉市太田2丁目5番12号			
採取箇所	1、2、3階 ベランダ 軒裏			
採取年月日	令和5年10月25日			
採取者	検査機関			
特記事項				
	石綿	単位	定性結果	試験の方法
	クリソタイル	—	含有	備考(1)
	アモサイト	—	含有なし	備考(1)
	クロシドライト	—	含有なし	備考(1)
	トレモライト	—	含有なし	備考(1)
	アクチノライト	—	含有なし	備考(1)
	アンソフィライト	—	含有なし	備考(1)
	—以下余白—			
備考	(1) JIS A 1481-2:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法 件名：旧天神職員宿舎ほか3か所アスベスト調査業務委託 分析者： 講習実施機関名：			