

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の起動状況

2月19日 午後7時 ～ 2月20日 午後5時までの実施内容（実績）

項目	状況	結果・対応
○中間停止における点検・保全作業	実施中 済	良・調整実施 評価中

対応状況等

○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。

2月21日 午前9時現在の状況

原子炉	運転中・停止中	炉内圧力	0.00MPa	
タービン 発電機	運転中・停止中	発電出力	0MW	
復水器	取水温度	10.2℃	温度差	0.0℃
冷却水 ※	放水温度	10.2℃		

2月20日 午後5時 ～ 2月21日 午後5時までの実施内容（予定）

項目

○中間停止における点検・保全作業

※

発電機出力5.5MW以下の際は、当社HPのリアルタイムデータにて取放水温度データが表示されないため、復水器（B）水室出入口温度（瞬時値）を記載します。なお、5.5MW以上となりましたら取放水温度（24時間平均）を記載するとともに、リアルタイムデータ（<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>）でもご確認いただけます。