

## 柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の起動状況

3月9日 午後5時 ～ 3月10日 午後5時までの実施内容（実績）

| 項 目                          | 状 況     | 結 果・対 応    |
|------------------------------|---------|------------|
| ○定格熱出力一定運転                   | (実施中)・済 | 良・調整実施・評価中 |
|                              |         |            |
| 対応状況等                        |         |            |
| ○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。 |         |            |

3月11日 午前9時現在の状況

|          |           |         |          |
|----------|-----------|---------|----------|
| 原子炉      | (運転中)・停止中 |         |          |
|          | 炉内圧力      | 7.07MPa |          |
| タービン     | (運転中)・停止中 |         |          |
| 発電機      | 発電出力      | 1414MW  |          |
| 復水器      | 取水温度      | 11.5℃   | 温度差 5.8℃ |
| 冷却水<br>※ | 放水温度      | 17.3℃   |          |

3月10日 午後5時 ～ 3月11日 午後5時までの実施内容（予定）

| 項 目        |
|------------|
| ○定格熱出力一定運転 |
|            |
|            |
|            |

※

発電機出力5.5MW以上のため、取放水温度（24時間平均）を記載しております。

なお、リアルタイムデータでもご確認いただけます。（<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>）