

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の起動状況

3月15日 午後5時 ～ 3月16日 午後5時までの実施内容（実績）

項 目	状 況	結 果 ・ 対 応

対応状況等

○発電機微小地絡警報の原因調査中。

○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。

3月17日 午前9時現在の状況

原子炉	(運転中)・停止中	炉内圧力	6.60MPa	
タービン	運転中・(停止中)	発電機	発電出力	0MW
復水器	取水温度	11.3℃	温度差	2.0℃
冷却水	放水温度	13.3℃		

3月16日 午後5時 ～ 3月17日 午後5時までの実施内容（予定）

項 目
・特になし。

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)