

柏崎刈羽原子力発電所 6号機の起動状況

3月17日 午後5時 ～ 3月18日 午後5時までの実施内容（実績）

項 目	状況	結果・対応
対応状況等 ○発電機微小地絡警報の原因調査中。 ○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。		

3月19日 午前9時現在の状況

原子炉	運転中・停止中 炉内圧力 6.60MPa		
タービン	運転中・停止中		
発電機	発電出力 0MW		
復水器	取水温度 11.4℃	温度差	1.9℃
冷却水 ※	放水温度 13.3℃		

3月18日 午後5時 ～ 3月19日 午後5時までの実施内容（予定）

項 目
・特になし。

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)