

令和 8 年 3 月 25 日
新潟県原子力安全対策課

令和 6 年度柏崎刈羽原子力発電所周辺環境放射線監視調査結果の 評価（案）の訂正について

1 概要

令和 7 年 9 月 3 日に開催した評価会議の資料 No. 6「令和 6 年度柏崎刈羽原子力発電所周辺環境放射線監視調査結果の評価（案）」（以下、「R 6 評価案」という。）において、放射性液体廃棄物の一部の核種の放出量が記載されていない誤りがあった。このことについて、以下のとおり対応する。

2 評価への影響

別紙 1 に誤記載のあった箇所を示す。この表 4（2）は、資料 No. 2「令和 6 年度柏崎刈羽原子力発電所の運転保守状況及び放射性物質の放出状況について」よりデータを転記して作成したものであり、引用元の資料 No. 2 に誤りはなかった。

当日の会議では、当該データについて誤りのない資料 No. 2 に基づき説明を行った上で評価いただいております。また放射性液体廃棄物放出量は（誤記載の核種を含め）いずれも「放出実績なし」または「検出下限値未満」であったことから、令和 6 年度調査結果の評価に影響を与えるものではないと考える。

3 原因

R 6 評価案の作成にあたり、当該データを引用元（資料 No. 2）から転記する際に、誤って別データをコピーしたことによる。また、資料作成後、事務局内で複数の担当者が確認したものの、誤りを発見できなかった。

4 再発防止策

- ・これまで評価案は、事務局が作成した後、事務局内で確認を行っていたが、今後は、県だけでなく東京電力にも確認を依頼し、誤記載の根絶を図る。
- ・資料構成の見直しを検討し、転記ミスの防止を図る。

5 今後の対応

県ホームページに公表済の R 6 評価案を訂正版に差し替えるとともに正誤表を掲載する。

また、当該年度の調査結果をとりまとめた「令和 6 年度柏崎刈羽原子力発電所周辺環境放射線監視調査結果報告書」についても、ホームページ上の公表資料を差し替え、正誤表を掲載するとともに、製本版の送付先に対し、改めて正誤表を送付する。

正 誤 表

第 83 回評価会議 資料 No. 6【議事】 令和 6 年度柏崎刈羽原子力発電所周辺環境放射線監視調査結果の評価 (案)

	正	誤																																																																																																																																																																																																																																																																																						
P.19	<p>表 4 東京電力ホールディングス株式会社が測定した柏崎刈羽原子力発電所からの放射性物質の放出量 (1) 放射性気体廃棄物の放出量</p> <p style="text-align: center;">(省略)</p> <p>(2) 放射性液体廃棄物の放出量 (単位: Bq)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">全核種 (H-3を除く)</th> <th colspan="6">核種別</th> </tr> <tr> <th>Cr-51</th> <th>Mn-54</th> <th>Fe-59</th> <th>Co-58</th> <th>Co-60</th> <th>I-131</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉施設合計</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">排水口別内訳</td> <td>1号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>2号機排水口</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> </tr> <tr> <td>3号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>4号機排水口</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> </tr> <tr> <td>5号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>6号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>7号機排水口</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> </tr> <tr> <td>年間放出管理目標値</td> <td style="text-align: center;">2.5×10^{11}</td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table> <p>(続き)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">核種別</th> <th rowspan="2">H-3</th> <th rowspan="2">備 考</th> </tr> <tr> <th>Cs-134</th> <th>Cs-137</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉施設合計</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td rowspan="7">放射性液体廃棄物の放出放射能 (Bq) は、排水中の放射性物質の濃度 (Bq/cm³) に排水量 (cm³) を乗じて求めている。 なお、放出放射能濃度が検出下限値未満の場合は * と表示した。 検出下限値は以下のとおり。 放射性液体廃棄物 (H-3 を除く) : 2×10^{-2} (Bq/cm³) H-3 : 2×10^1 (Bq/cm³) 以下 また、原子炉施設合計値は、端数処理のため、排水口別内訳の合計値と一致しない場合がある。</td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">排水口別内訳</td> <td>1号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>2号機排水口</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> </tr> <tr> <td>3号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>4号機排水口</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> </tr> <tr> <td>5号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>6号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>7号機排水口</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> </tr> <tr> <td>年間放出管理目標値</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">*</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 設置許可申請書において、周辺公衆の線量評価上 2.5×10^{13}Bq を用いている。</p>		全核種 (H-3を除く)	核種別						Cr-51	Mn-54	Fe-59	Co-58	Co-60	I-131	原子炉施設合計	*	*	*	*	*	*	*	排水口別内訳	1号機排水口	*	*	*	*	*	*	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	3号機排水口	*	*	*	*	*	*	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	5号機排水口	*	*	*	*	*	*	6号機排水口	*	*	*	*	*	*	7号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	年間放出管理目標値	2.5×10^{11}								核種別	H-3	備 考	Cs-134	Cs-137	その他	原子炉施設合計	*	*	放射性液体廃棄物の放出放射能 (Bq) は、排水中の放射性物質の濃度 (Bq/cm ³) に排水量 (cm ³) を乗じて求めている。 なお、放出放射能濃度が検出下限値未満の場合は * と表示した。 検出下限値は以下のとおり。 放射性液体廃棄物 (H-3 を除く) : 2×10^{-2} (Bq/cm ³) H-3 : 2×10^1 (Bq/cm ³) 以下 また、原子炉施設合計値は、端数処理のため、排水口別内訳の合計値と一致しない場合がある。	排水口別内訳	1号機排水口	*	*	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	3号機排水口	*	*	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	5号機排水口	*	*	6号機排水口	*	*	7号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	年間放出管理目標値	*			<p>表 4 東京電力ホールディングス株式会社が測定した柏崎刈羽原子力発電所からの放射性物質の放出量 (1) 放射性気体廃棄物の放出量</p> <p style="text-align: center;">(省略)</p> <p>(2) 放射性液体廃棄物の放出量 (単位: Bq)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">全核種 (H-3を除く)</th> <th colspan="6">核種別</th> </tr> <tr> <th>Cr-51</th> <th>Mn-54</th> <th>Fe-59</th> <th>Co-58</th> <th>Co-60</th> <th>I-131</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉施設合計</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">排水口別内訳</td> <td>1号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>2号機排水口</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> </tr> <tr> <td>3号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>4号機排水口</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> </tr> <tr> <td>5号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>6号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>7号機排水口</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> </tr> <tr> <td>年間放出管理目標値</td> <td style="text-align: center;">2.5×10^{11}</td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table> <p>(続き)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">全核種 (H-3を除く)</th> <th colspan="6">核種別</th> </tr> <tr> <th>Cr-51</th> <th>Mn-54</th> <th>Fe-59</th> <th>Co-58</th> <th>Co-60</th> <th>I-131</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉施設合計</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">排水口別内訳</td> <td>1号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>2号機排水口</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> </tr> <tr> <td>3号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>4号機排水口</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> </tr> <tr> <td>5号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>6号機排水口</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>7号機排水口</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> <td style="text-align: center;">放出実績なし</td> </tr> <tr> <td>年間放出管理目標値</td> <td style="text-align: center;">2.5×10^{11}</td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 設置許可申請書において、周辺公衆の線量評価上 2.5×10^{13}Bq を用いている。</p>		全核種 (H-3を除く)	核種別						Cr-51	Mn-54	Fe-59	Co-58	Co-60	I-131	原子炉施設合計	*	*	*	*	*	*	*	排水口別内訳	1号機排水口	*	*	*	*	*	*	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	3号機排水口	*	*	*	*	*	*	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	5号機排水口	*	*	*	*	*	*	6号機排水口	*	*	*	*	*	*	7号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	年間放出管理目標値	2.5×10^{11}								全核種 (H-3を除く)	核種別						Cr-51	Mn-54	Fe-59	Co-58	Co-60	I-131	原子炉施設合計	*	*	*	*	*	*	*	排水口別内訳	1号機排水口	*	*	*	*	*	*	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	3号機排水口	*	*	*	*	*	*	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	5号機排水口	*	*	*	*	*	*	6号機排水口	*	*	*	*	*	*	7号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	年間放出管理目標値	2.5×10^{11}						
	全核種 (H-3を除く)			核種別																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Cr-51	Mn-54	Fe-59	Co-58	Co-60	I-131																																																																																																																																																																																																																																																																																	
原子炉施設合計	*	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
排水口別内訳	1号機排水口	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	3号機排水口	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	5号機排水口	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	6号機排水口	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	7号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし																																																																																																																																																																																																																																																																																	
年間放出管理目標値	2.5×10^{11}																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	核種別	H-3	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Cs-134	Cs-137	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																		
原子炉施設合計	*	*	放射性液体廃棄物の放出放射能 (Bq) は、排水中の放射性物質の濃度 (Bq/cm ³) に排水量 (cm ³) を乗じて求めている。 なお、放出放射能濃度が検出下限値未満の場合は * と表示した。 検出下限値は以下のとおり。 放射性液体廃棄物 (H-3 を除く) : 2×10^{-2} (Bq/cm ³) H-3 : 2×10^1 (Bq/cm ³) 以下 また、原子炉施設合計値は、端数処理のため、排水口別内訳の合計値と一致しない場合がある。																																																																																																																																																																																																																																																																																					
排水口別内訳	1号機排水口	*		*																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	2号機排水口	放出実績なし		放出実績なし																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	3号機排水口	*		*																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	4号機排水口	放出実績なし		放出実績なし																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	5号機排水口	*		*																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	6号機排水口	*		*																																																																																																																																																																																																																																																																																				
7号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし																																																																																																																																																																																																																																																																																					
年間放出管理目標値	*																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	全核種 (H-3を除く)	核種別																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Cr-51	Mn-54	Fe-59	Co-58	Co-60	I-131																																																																																																																																																																																																																																																																																	
原子炉施設合計	*	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
排水口別内訳	1号機排水口	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	3号機排水口	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	5号機排水口	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	6号機排水口	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	7号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし																																																																																																																																																																																																																																																																																	
年間放出管理目標値	2.5×10^{11}																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	全核種 (H-3を除く)	核種別																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Cr-51	Mn-54	Fe-59	Co-58	Co-60	I-131																																																																																																																																																																																																																																																																																	
原子炉施設合計	*	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
排水口別内訳	1号機排水口	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	3号機排水口	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	5号機排水口	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	6号機排水口	*	*	*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	7号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし																																																																																																																																																																																																																																																																																	
年間放出管理目標値	2.5×10^{11}																																																																																																																																																																																																																																																																																							

・ 上段と同じ表を誤って下段にも掲載していたもの

資料 No. 2 「令和 6 年度柏崎刈羽原子力発電所の運転保守状況及び放射性物質の放出状況について」より抜粋

2. 放射性液体廃棄物の放出量

(単位：Bq)

	全核種 (H-3 を除く)	核種別					
		Cr-51	Mn-54	Fe-59	Co-58	Co-60	I-131
原子炉施設合計	*	*	*	*	*	*	*
排水口 別内訳	1号機排水口	*	*	*	*	*	*
	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	3号機排水口	*	*	*	*	*	*
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	5号機排水口	*	*	*	*	*	*
	6号機排水口	*	*	*	*	*	*
	7号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
年間放出管理目標値	2.5×10^{11}	—————					

(続き)

	核種別			H-3	備 考
	Cs-134	Cs-137	その他		
原子炉施設合計	*	*	*	*	放射性液体廃棄物の放出放射能 (Bq) は、排水中の放射性物質の濃度 (Bq/cm ³) に排水量 (cm ³) を乗じて求めている。 なお、放出放射能濃度が検出下限値未満の場合は*と表示した。 検出下限値は以下のとおり。 放射性液体廃棄物 (H-3 を除く) : 2×10^{-2} (Bq/cm ³) 以下 (Co-60 で代表した) H-3 : 2×10^{-1} (Bq/cm ³) 以下 また、原子炉施設合計値は、端数処理のため、排水口別内訳の合計値と一致しない場合がある。
排水口 別内訳	1号機排水口	*	*	*	
	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	3号機排水口	*	*	*	
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	5号機排水口	*	*	*	
	6号機排水口	*	*	*	
7号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
年間放出管理目標値	—————			————— [※]	

※ 設置許可申請書において、周辺公衆の線量評価上 2.5×10^{13} Bq を用いている。