

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の起動状況		
3月29日 午後5時 ～ 3月30日 午後5時までの実施内容 (実績)		
項目	状況	結果・対応
○定格熱出力一定運転	実施中・済	良・調整実施・評価中
対応状況等		
○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし		

3月31日 午前9時現在の状況		
原子炉	運転中・停止中 炉内圧力 7.07MPa	
タービン	運転中・停止中	
発電機	発電出力 1414MW	
復水器	取水温度 11.8℃	温度差 5.9℃
冷却水 ※	放水温度 17.7℃	
3月30日 午後5時 ～ 3月31日 午後5時までの実施内容 (予定)		
項目		
○定格熱出力一定運転		

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)