

新潟スタジアム大型映像装置改修工事プロポーザルに関する質問及び回答
(工事番号：公重支対第 1006-00-01-00号)

No.	処理日	質問	回答
1	〔受付日〕 4/8 (水) 〔回答日〕 4/14	仕様書内に記載のある電光掲示板の①スクリーンサイズですが、「横10.20m×縦3.80m内で最大となる寸法」とありますが、既存のスクリーンサイズ同等の「横10.24m×縦3.84m内で最大となる寸法」でも問題ないでしょうか。	仕様書の電光掲示板寸法を次のとおり修正します。 「横10.24m×縦3.84m内で最大となる寸法」