

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の起動状況

4月15日 午後5時 ～ 4月16日 午後4時までの実施内容（実績）

項 目	状 況	結 果・対 応
○総合負荷性能検査	実施中・ 済 良	調整実施・評価中

対応状況等

- 総合負荷性能検査：4月16日 午前6時40分から午前11時51分 実施
- 営業運転開始：4月16日 午後4時00分
- プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし

4月17日 午前9時現在の状況

原子炉	運転中 ・停止中 炉内圧力 7.07MPa		
タービン	運転中 ・停止中		
発電機	発電出力	1413MW	
復水器	取水温度	13.0℃	温度差 5.9℃
冷却水 ※	放水温度	18.9℃	

備 考

- ・営業運転に入りましたので、本日をもって日報を終了いたします。

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)