

令和8年5月21日
新潟県土木部河川管理課

二級河川鵜川水系源太川の溢水による浸水被害について（第1報）

13:00 時点

5月21日7時頃、柏崎市関町地内において、準用河川源太川の水位上昇による溢水被害が発生しました。

1 被害概要

(1) 溢水箇所

柏崎市関町地内

二級河川鵜川水系源太川の源太川排水機場周辺

(2) 被害状況

一般被害 床下浸水 住宅1棟、車庫1棟（現在、調査中）

2 原因

県管理の源太川排水機場のポンプ試運転に備えて一定の水位を確保する^{※1}ため、源太川を管理する柏崎市へ、同市が管理するゲート^{※2}を閉めるよう依頼していた。

未明からの降雨（累計雨量6mm）により、源太川の水位が上昇し、その影響で溢水したものの。

※1 ポンプ試運転時には、ポンプの故障を防ぐため、一定の水位を確保する必要がある

※2 河川流末で流水をせき止めるための設備

3 今後の対応

- 7時20分にゲートの開操作をしたため、9時20分時点で浸水被害解消済みであり、被害の拡大は無い
- 被害状況の詳細は、現在確認中

本件についてのお問い合わせ先

新潟県土木部河川管理課 課長補佐 近藤

(直通) 025-280-5849

位置図：柏崎市関町



写真





2026.05.21



2026.05.21