

令和8年5月22日
新潟県土木部河川管理課

二級河川鵜川水系源太川の溢水による浸水被害について（第2報）

16:00 時点

5月21日7時頃に発生した準用河川源太川の水位上昇による溢水被害について、5月22日16:00時点の情報を報告します。

1 被害概要

(1) 溢水箇所

柏崎市宮場町、関町地内

二級河川鵜川水系源太川の源太川排水機場周辺

(2) 被害状況

一般被害 住宅1棟（床下浸水）、車庫1棟（浸水）、建築資材の浸水1件

2 原因

県管理の源太川排水機場のポンプ試運転に備えて一定の水位を確保する^{※1}ため、源太川を管理する柏崎市へ、同市が管理するゲート^{※2}を閉めるよう依頼していた。

未明からの降雨（累計雨量6mm）により、源太川の水位が上昇し、その影響で溢水したもの。

浸水の原因となったゲートの操作方法等について、現在、市と調査中。

※1 ポンプ試運転時には、ポンプの故障を防ぐため、一定の水位を確保する必要がある

※2 河川流末で流水をせき止めるための設備

3 今後の対応

- 7時20分にゲートの開操作をしたため、9時20分時点で浸水被害解消済みであり、被害の拡大は無い
- 今後のポンプ試運転時におけるゲートの操作方法等について、市と協議中

本件についてのお問い合わせ先

新潟県土木部河川管理課 課長補佐 近藤

(直通) 025-280-5849