

設備概要

空調設備

種 類	設置場所	品 名	規 格	燃 料	設置年
冷温水発生機	機械室	YAZAKI アロエースCH-K20	冷凍能力 70.3kw 加熱能力 84.4kw 燃料消費量 冷凍時 6.4ℓ/h 加熱時 9.5ℓ/h	灯油	平成22年
ファンヒーター	療育 支援棟	コロナ FFP-180D 2台	暖房出力 17.6Kw 燃料消費量 20.2Kw(1.965L/h)	灯油	令和4年

給湯設備

種 類	設置場所	品 名	規 格	燃 料	設置年
温水ボイラー	機械室	アイチ温水ボイラー AS-1302	缶体出力 151kw 缶体保有水量 130ℓ	灯油	平成19年
給湯器	食堂	リンナイ RUS-51CT	品 名 ガス瞬間湯沸器(元止式) ガス消費量 LPガス用 11.2kw(0.8kg/h) 点火方式 電池式連続放電点火	LPガス	平成10年
	洗面所	リンナイ RUX-A2011W-E	LPガス用 屋外式 42.6kw 定格電圧 AC100V 底角消費電力 43W	LPガス	平成26年
	厨房	コロナ石油小形給湯器 UIB-SA47X	燃焼方式 圧力噴霧式 吸水方式 水道直結式 燃料消費量 5.20ℓ/h 連続給湯出力 46.5kw	灯油	平成21年
	療育 支援棟	リンナイ RUX-V51XT(WH)	LPガス用 点火方式 連続放電、ダイレクト点火方式 ガス消費量 10.5kw(0.75kg/h)	LPガス	平成25年

消防用設備 ……次頁表のとおり

消防用設備

設 備 機 器 名		数量	単位	備 考
消火器				
消火器	粉末 小型	17	本	園舎14 療育支援棟3
スプリンクラー設備				
スプリンクラーヘッド		105	個	
自動警報弁		10	台	
連動試験		1	式	10台
自動火災報知設備				
受信機	P 型 1 級 20回線	1	台	20回線中18回線使用
表示機	P 型 1 級	1	台	副受信機：夜勤室1台
差動式スポット型感知器		86	台	
定温式スポット型感知器		20	台	
煙感知器		4	台	
発信機	P - 1	4	台	
表示灯		4	台	
電鈴		5	台	
常用電源	交流電源	1	式	
予備電源	蓄電池設備	1	式	
非常通報設備				
非常装置		1	台	
専用電話機		2	台	
手動押ボタン		2	台	
常用電源		1	式	
予備電源		1	式	
誘導灯設備				
誘導灯	20W (B級)	7	台	避難口灯6 通路灯1
常用電源		1	式	
非常照明設備				
非常照明器具		27	台	
防火防煙設備				
制御盤		1	台	
防火扉		2	面	
煙感知器		2	台	
常用電源		1	式	
予備電源		1	式	
漏電火災警報器				
受信機		2	台	
変流器		2	台	