上越工業用水道水質表

２０２６年１０月

項目 / 日	原水 濁度 度 平均	濁度 度 最高	濁度 度 最低	pH 平均	pH 最高	pH 最低	水温 ℃ 平均	水温 ℃ 最高	水温 ℃ 最低	導電率 μS/cm 平均	導電率 μS/cm 最高	導電率 μS/cm 最低	酸消費量 mg/L	塩化物イオン mg/L	全硬度 mg/L	鉄 mg/L	蒸発残留物 mg/L
1	11	14	9	7.44	7.58	7.35	18.5	20.1	16.8	156	159	152	40	17			
2	9	11	7	7.49	7.75	7.35	18.7	19.9	17.7	158	161	156	41	14	64	0.20	105
3	7	9	6	7.56	7.84	7.41	17.5	18.2	16.7	162	164	161	49	20			
4	6	8	5	7.57	7.83	7.43	16.3	16.7	15.5	165	169	161	45	17			
5	6	7	5	7.64	8.05	7.42	17.0	17.9	16.2	168	174	165	45	17			
6	7	9	6	7.52	7.72	7.41	17.3	17.5	16.8	168	175	162	48	17			
7	7	10	5	7.66	8.10	7.45	17.0	18.0	16.4	171	175	168	43	17			
8	7	9	6	7.70	8.31	7.43	16.4	17.9	15.0	177	179	173	42	18			
9	6	6	5	7.76	8.48	7.40	16.6	18.4	15.0	180	182	179	46	22		0.20	
10	5	6	4	7.82	8.66	7.38	17.3	19.1	15.9	179	182	177	48	21			
11	5	6	4	7.86	8.81	7.37	17.5	19.3	16.1	184	188	180	46	20			
12	5	5	4	7.90	8.85	7.35	18.0	19.5	17.0	185	186	180	49	21			
13	5	5	4	7.98	8.94	7.36	18.4	20.3	16.8	187	201	181	47	18			
14	6	7	5	7.55	7.88	7.41	17.4	18.1	16.7	191	201	186	44	19			
15	7	10	5	7.73	8.44	7.40	17.1	18.7	15.7	183	194	176	43	18			
16	6	12	4	7.73	8.44	7.39	16.5	18.0	14.7	185	189	171	49	19	60	0.20	140
17	7	8	6	7.65	8.29	7.32	16.9	18.5	15.7	181	183	177	48	19			
18	5	8	4	7.67	8.29	7.37	15.6	17.4	13.7	187	193	183	47	19			
19	8	15	5	7.49	7.78	7.35	15.8	16.5	15.0	189	197	179	48	19			
20	17	29	11	7.34	7.41	7.29	17.0	17.9	16.4	164	176	137	38	16			
21	10	14	8	7.43	7.75	7.28	18.1	20.0	16.6	176	180	169	45	18			
22	29	33	13	7.29	7.36	7.23	16.3	18.3	14.5	150	168	136	32	16			
23	14	26	9	7.41	7.59	7.30	14.6	16.3	12.7	163	175	157	36	16		0.20	
24	8	11	6	7.40	7.50	7.32	15.2	15.8	14.6	173	180	166	42	22			
25	23	46	8	7.37	7.46	7.29	16.4	17.7	15.5	152	173	124	39	18			
26	27	38	21	7.39	7.43	7.33	16.0	16.8	15.4	149	154	145	40	18			
27	20	67	11	7.42	7.52	7.31	15.7	16.6	15.2	155	163	129	41	19			
28	108	200	44	7.30	7.37	7.23	13.3	15.3	12.2	129	135	124	28	17			
29	23	42	15	7.40	7.47	7.34	11.9	13.1	10.6	137	141	132	36	18			
30	11	14	10	7.43	7.48	7.40	12.8	13.6	11.9	145	152	141	34	13	38	0.20	100
31	35	186	10	7.39	7.50	7.11	13.8	14.9	13.1	133	151	98	33	15			
最高	108	200	44	7.98	8.94	7.45	18.7	20.3	17.7	191	201	186	49	22	64	0.20	140
最低	5	5	4	7.29	7.36	7.11	11.9	13.1	10.6	129	135	98	28	13	38	0.20	100
平均	15	28	9	7.56	7.93	7.35	16.4	17.6	15.2	167	174	159	42	18	54	0.20	115

記事

上越工業用水道水質表

２０２６年１０月

項目／日	処理水																	記事
	濁度 度			pH			水温 ℃			導電率 μS/cm			酸消費量 mg/L	塩化物イオン mg/L	全硬度 mg/L	鉄 mg/L	蒸発残留物 mg/L	
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低						
1	0.9	1.3	0.6	7.15	7.19	7.11	18.6	19.8	17.4	159	163	156	38	18				
2	0.8	1.2	0.5	7.17	7.26	6.86	18.9	19.6	18.2	162	163	161	38	15	42	0.00	94	
3	0.7	0.9	0.6	7.24	7.31	7.18	17.7	18.5	17.2	166	167	162	41	23				
4	0.7	1.0	0.4	7.26	7.34	7.22	16.4	17.0	15.9	169	173	165	42	19				
5	0.7	1.1	0.4	7.28	7.38	7.21	17.0	17.8	16.4	172	174	170	42	19				
6	0.9	1.2	0.6	7.25	7.34	7.18	17.4	17.5	17.0	172	177	168	43	22				
7	0.9	1.3	0.4	7.26	7.34	7.21	17.1	17.7	16.5	176	177	174	42	19				
8	0.7	0.9	0.3	7.26	7.34	7.20	16.5	17.6	15.6	181	184	176	41	19				
9	0.6	1.1	0.2	7.27	7.35	7.20	16.7	18.0	15.5	185	188	183	46	24		0.00		
10	0.6	0.8	0.2	7.25	7.36	7.17	17.3	18.7	16.3	186	191	182	45	22				
11	0.5	0.9	0.2	7.24	7.32	7.17	17.5	18.9	16.5	190	193	186	44	23				
12	0.6	1.0	0.2	7.28	7.39	7.21	18.0	19.2	17.1	190	195	187	46	26				
13	0.6	1.0	0.2	7.27	7.37	7.16	18.4	19.9	17.1	192	202	188	43	22				
14	0.6	1.0	0.4	7.24	7.28	7.20	17.7	19.2	17.1	196	202	193	42	21				
15	0.8	1.2	0.4	7.24	7.31	7.19	17.1	18.4	16.1	190	198	185	43	21				
16	0.7	1.1	0.3	7.25	7.37	7.14	16.5	17.9	15.2	190	194	186	45	22	58	0.00	120	
17	0.7	1.2	0.3	7.21	7.26	7.17	17.0	18.1	16.0	186	189	182	44	21				
18	0.7	1.0	0.3	7.25	7.33	7.21	15.7	17.2	14.2	191	195	186	44	21				
19	0.7	1.0	0.4	7.24	7.30	7.17	15.8	16.4	15.2	195	200	189	46	20				
20	1.3	2.5	0.7	7.09	7.15	7.00	17.0	17.7	16.4	170	187	153	37	18				
21	1.1	1.9	0.6	7.10	7.19	7.01	18.0	19.7	16.7	182	186	178	41	20				
22	1.1	1.9	0.7	6.96	7.12	6.86	16.7	18.8	15.0	159	176	150	29	19				
23	1.0	1.4	0.6	7.08	7.16	6.91	14.6	16.0	13.1	166	176	160	35	17		0.00		
24	0.9	1.2	0.6	7.19	7.26	7.12	15.2	15.8	14.7	178	183	171	40	23				
25	1.2	1.8	0.9	7.12	7.24	6.89	16.3	17.4	15.6	161	176	140	38	22				
26	0.9	1.4	0.7	7.04	7.10	6.93	16.2	17.1	15.6	154	157	148	38	20				
27	0.9	1.1	0.5	7.13	7.21	7.06	15.7	16.4	15.3	162	167	156	39	22				
28	0.9	1.4	0.7	6.93	7.05	6.84	13.6	15.8	12.4	137	150	133	22	21				
29	0.9	1.2	0.6	7.07	7.11	7.00	11.9	12.8	11.0	141	144	138	34	22				
30	0.9	1.1	0.7	7.17	7.22	7.10	12.7	13.5	12.0	148	154	144	30	17	35	0.00	97	
31	0.8	1.4	0.6	7.14	7.20	6.99	13.8	14.6	13.3	143	154	119	31	17				
最高	1.3	2.5	0.9	7.28	7.39	7.22	18.9	19.9	18.2	196	202	193	46	26	58	0.00	120	
最低	0.5	0.8	0.2	6.93	7.05	6.84	11.9	12.8	11.0	137	144	119	22	15	35	0.00	94	
平均	0.8	1.2	0.5	7.18	7.26	7.09	16.4	17.5	15.5	173	179	167	40	20	45	0.00	104	