県立十日町病院医療ガス設備　保守点検設備一覧（Ｎｏ．１）

階数	設置場所	アウトレット（ピン式）										麻酔ガス排除装置	区域別遮断弁	麻酔ガス排除装置用空気減圧装置	遠隔警報器	備考
		壁埋込型						天井吊下型								
		酸素	笑気	空気	吸引	炭酸ｶﾞｽ	窒素	酸素	笑気	空気	吸引					
１階	守衛室														1	
	洗浄室	1			1											
	救急処置室	3			3			3		3	3		2（O/A）			
	時間外隔離診察室	1		1	1											
	ＣＴ室	1			1											
	ＭＲＩ室	1			1											
	講堂	8			8											
	待合（19）	1			1											鍵付
	処理室（整形外科）	1			1											
	診察１（整形外科）	1			1											
	診察２（整形外科）	1			1											
	診察３（整形外科）	1			1											
	Ｘ－ＴＶ室	1			1											
	第一撮影室	1			1											
	第二撮影室	1			1											
	第三撮影室	1			1											
	操作室５												2（O/A）			
	アンギオ室	1			1											
	ＲＩ検査室	1		1												
	１階　計	26	0	2	25	0	0	3	0	3	3	0	4	0	1	

階数	設置場所	アウトレット（ピン式）										麻酔ガス排除装置	区域別遮断弁	麻酔ガス排除装置用空気減圧装置	遠隔警報器	備考
		壁埋込型						天井吊下型								
		酸素	笑気	空気	吸引	炭酸ｶﾞｽ	窒素	酸素	笑気	空気	吸引					
2階	処置室（小児科）	1			1											
	隔離診察室	1		1	1											
	診察室（眼科）	1			1											
	処置・膀胱鏡室	1			1											
	耳鼻咽喉科							1			1					
	内診室（産婦人科）	2			2											
	診察室（神経内科）	1			1											
	処置室（脳外科）	1			1											
	処置室兼診察室（整形）	2			2											
	診察室２（内科）	1			1											
	スタッフ準備２												2（O/A）			
	化学療法室	3			3											
	中央処置室	2			2								2（O/N2O）	1		
	歯科診察室	1	1		1							1				
	歯科特診室	1	1		1							1				
	Ｘ－ＴＶ室	1			1			1			1					
	内視鏡室１	1			1			1			1					
	内視鏡室２	1			1			1			1					
	処置・回復室	4			4											
	受付・待合・廊下												1（O）			
	脳波・筋電室	1			1											
	心エコー室	1			1											
	整理検査室	2			2											
	スタッフ準備４												1（O）			
	中央処置室	4			4											
	２階　計	33	2	1	33	0	0	4	0	0	4	2	6	1	0	

階数	設置場所	アウトレット（ピン式）										麻酔ガス排除装置	区域別遮断弁	麻酔ガス排除装置用空気減圧装置	遠隔警報器	備考
		壁埋込型						天井吊下型								
		酸素	笑気	空気	吸引	炭酸ｶﾞｽ	窒素	酸素	笑気	空気	吸引					
3階	手術室１	2	2	2	4	2	2					2				
	ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	(3)	(2)	(2)	(3)							（２）				
	手術室２	2	2	2	4	2	2					2				
	ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	(2)	(1)	(1)	(2)							（１）				
	手術室３	2	2	2	4	2	2					2				
	ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	(2)	(1)	(1)	(2)							（１）				
	手術室４	2	2	2	4	2	2					2				
	ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	(2)	(1)	(1)	(2)							（１）				
	手術ホール												10 (O/N2O/A/ CO2/N2）各2	2	2	
	前室１	2	1	1	2											鍵付
	食堂・ﾃﾞｨﾙｰﾑ	1			1											
	個室１	1			1											
	個室２	1			1											
	４病室１	4			4											
	４病室２	4			4											
	４病室３	4			4											
	個室３	1			1											
	個室４	1			1											
	４病室４	4			4											
	４病室（要観察）	4		4	4											
	ＳＳ												3(O/N2O/A)			
	診察・処置室	1		1	1											
	個室5	1		1	1											
	個室6	1		1	1											
	個室7	1		1	1											
	4病室5	4			4											
	個室8	1			1											

	個室9	1			1											
	4病室6	4			4											
	4病室7	4			4											
	4病室8	4			4											
	脱衣室１	1			1											鍵付
	機械浴室	1			1											鍵付
	個室10	1			1											
	個室11	1			1											
	個室12	1			1											
	個室13	1			1											
	個室14	1			1											
	器材室							1	1	1	1					
	３　階　合　計	73	14	22	81	8	8	1	1	1	1	13	13	2	2	

階数	設置場所	アウトレット（ピン式）										麻酔ガス排除装置	区域別遮断弁	麻酔ガス排除装置用空気減圧装置	遠隔警報器	備考
		壁埋込型						天井吊下型								
		酸素	笑気	空気	吸引	炭酸ｶﾞｽ	窒素	酸素	笑気	空気	吸引					
	個室１	1			1											
	４病室１	4			4											
	４病室２	4			4											
	個室２	1			1											
	個室３	1			1											
	個室４	1			1											
	個室５	1			1											
	４病室3	4			4											
	食堂・ﾃﾞｨﾙｰﾑ	2			2											鍵付
	４病室1（要観察）	4		4	4											
	ＳＳ１												2（O/A）			
	診察・処置室１	1		1	1											
	個室6	1		1	1											
	個室7	1		1	1											
	個室8	1		1	1											
	４病室4	4			4											
	個室9	1			1											
	個室10	1			1											
	４病室5	4			4											
	４病室6	4			4											
	４病室7	4			4											
	機械浴室	1			1											鍵付
	脱衣室１	1			1											鍵付
	ＬＤＲ１	3		2	3											
	洗浄室	1		1	1											
４階	ＬＤＲ２	3		2	3											
	分娩室	3		2	3											
	内診室	1			1											
	個室11	1			1											

個室12	1			1											
4病室8	4			4											
個室13	1			1											
個室14	1			1											
4病室9	4			4											
新生児室	1		1	1											
未熟児室	3		3	3											
ＳＳ２												2（O/A）			
個室15	1		1	1											
個室16	1		1	1											
個室17	1		1	1											
4病室2（要観察）	4		4	4											
診察・処置室2	1		1	1											
4病室10	4			4											
個室18	1			1											
個室19（陰圧室）	1		1												
4病室11	4			4											
4病室12	4			4											
4病室13	4			4											
個室20	1			1											
4　階　合　計	101	0	28	100	0							4			

階数	設置場所	アウトレット（ピン式）										麻酔ガス排除装置	区域別遮断弁	麻酔ガス排除装置用空気減圧装置	遠隔警報器	備考
		壁埋込型						天井吊下型								
		酸素	笑気	空気	吸引	炭酸ｶﾞｽ	窒素	酸素	笑気	空気	吸引					
5階	食堂・ﾃﾞｨﾙｰﾑ	2			2											鍵付
	集団言語室	1			1											
	理学療法室	2			2											
	作業療法室	1			1											
	診察・処置室１	1		1	1											
	ＳＳ１												2（O/A）			
	脱衣室１	1			1											鍵付
	4病室１	4			4											
	4病室２	4			4											
	個室1	1			1											
	個室2	1			1											
	4病室3	4			4											
	4病室4	4			4											
	4病室5	4			4											
	4病室6	4			4											
	4病室7	4			4											
	特床室	1			1											
	個室3	1			1											
	個室4	1			1											
	4病室8	4			4											
	4病室9	4			4											
	個室5	1			1											
	個室6	1			1											
	4病室10	4			4											
	脱衣室2	1			1											鍵付
	機械浴室	1			1											鍵付
	診察・処置室2	1		1	1											
	ＳＳ２												2（O/A）			
	4病室11	4			4											

個室7	1		1	1											
4病室（要観察）	4		4	4											
4病室12	4			4											
個室8	1			1											
個室9	1			1											
4病室13	4			4											
4病室14	4			4											
4病室15	4			4											
個室10	1			1											
5　階　合　計	86	0	7	86								4			

階数	設置場所	アウトレット（ピン式）										麻酔ガス排除装置	区域別遮断弁	麻酔ガス排除装置用空気減圧装置	遠隔警報器	備考
		壁埋込型						天井吊下型								
		酸素	笑気	空気	吸引	炭酸ｶﾞｽ	窒素	酸素	笑気	空気	吸引					
	個室１	1		1												
	4病室1	4			4											
	4病室2	4			4											
	個室2	1			1											
	個室3	1			1											
	個室4	1			1											
	食堂・ﾃﾞｨﾙｰﾑ	1			1											鍵付
	4病室3	4			4											
	個室5	1			1											
	4病室（要観察）	4		4	4											
	ＳＳ１												2（O/A）			
	診察・処置室1	1		1	1											
	個室6	1			1											
	個室7	1			1											
	個室8	1			1											
	脱衣室1	1			1											鍵付
	4病室4	4			4											
	個室9	1			1											
	個室10	1			1											
	4病室5	4			4											
	4病室6	4			4											
	個室11	1			1											
	個室12	1			1											
	個室13	1			1											
	個室14	1			1											
	4病室7	4			4											
6階	特床室	1			1											
	個室15	1			1											
	個室16	1			1											

個室17	1			1											
個室18	1			1											
個室19	1			1											
個室20	1			1											
個室21	1			1											
個室22	1			1											
個室23	1			1											
個室24	1			1											
脱衣室2	1			1											
機械浴室	1			1											
カンファ2	1		1	1											
ＳＳ２												2（O/A）			
個室25	1		1	1											
個室26	1		1	1											
個室27	1		1	1											
個室28	1			1											
個室29	1			1											
個室30	1			1											
個室31	1			1											
個室32	1			1											
個室33	1			1											
家族控	1			1											
６　階　合　計	73	0	10	72	0	0	0	0	0	0	0	4			

階数	設置場所	アウトレット（ピン式）										麻酔ガス排除装置	区域別遮断弁	麻酔ガス排除装置用空気減圧装置	遠隔警報器	備考
		壁埋込型						天井吊下型								
		酸素	笑気	空気	吸引	炭酸ｶﾞｽ	窒素	酸素	笑気	空気	吸引					
7階	搬送ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ												1（O）			
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｽﾍﾟｰｽ	1			1											
	外来レストラン	1			1											
	7　階　合　計	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1		0	

設置場所	アウトレット（ピン式）										麻酔ガス排除装置	区域別遮断弁	麻酔ガス排除装置用空気減圧装置	遠隔警報器	備考
	壁埋込型						天井吊下型								
	酸素	笑気	空気	吸引	炭酸ｶﾞｽ	窒素	酸素	笑気	空気	吸引					
1階合計	26	0	2	25	0	0	3	0	3	3	0	4	0	1	
2階合計	33	2	1	33	0	0	4	0	0	4	2	6	1	0	
3階合計	73	14	22	81	8	8	1	1	1	1	13	13	2	2	
4階合計	101	0	28	100	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	
5階合計	86	0	7	86	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	
6階合計	73	0	10	72	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	
7階合計	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
ＴＯＴＡＬ	**394**	**16**	**70**	**399**	**8**	**8**	**8**	**1**	**4**	**8**	**15**	**36**	**3**	**3**	

県立十日町病院医療ガス設備　保守点検設備一覧（Ｎｏ．２）

階数	設置場所	名　称	仕　様	数量	備　考
Ｂ１階	機械室（２）	コンプレッサー	オイルフリー式　5.5ｋＷ　ＧＡＣ200Ｖ　３φ	2	
		空気槽	内容積　600ℓ	1	
		アフタークーラー付ドライヤー	空冷式　405W　ＧＡＣ200Ｖ　１φ	2	
		エアーフィルター	5.5ｋＷ用	2	
		除菌フィルター	5.5ｋＷ用	2	
		圧力調整器	圧力調整範囲：0.05～0.85ＭＰａ	2	
		コンプレッサー操作盤	自動交互追従運転方式	1	
		圧力スイッチユニット	ＰＳ×３個　アウトレット×1個	1	
		空気メインバルブ	露出型　40φ	1	
		保守点検用アウトレット	空気用	1	
	機械室（３）	吸引ポンプ	水封式　3.7ｋＷ（防振ゴム付）ＧＡＣ200Ｖ　３φ	3	
		リザーバータンク	内容積　1500ℓ	1	
		吸引フィルター	3.7ｋＷ用	2	
		吸引ポンプ操作盤	自動交互追従運転方式	1	
		吸引用真空スイッチユニット	ＶＳ×4個　アウトレット×２	1	
		給水ユニット		3	

県立十日町病院医療ガス設備　保守点検設備一覧（Ｎｏ．３）

階数	設置場所	名　称	仕　様	数量	備　考
屋外	付属棟	予備酸素マニホールド	自動切替式　２列２０本立	1	
		笑気マニホールド	自動切替式　１列２本立	1	
		炭酸ガスマニホールド	自動切替式　１列２本立	1	
		窒素マニホールド	自動切替式　２列２本立	1	
		マニホールド電源盤	無電圧ａ接点付　ＧＡＣ100Ｖ　１φ	1	
		酸素メインシャットオフバルブ		2	
		笑気メインシャットオフバルブ		1	
		炭酸ガスメインシャットオフバルブ		1	
		窒素メインシャットオフバルブ		1	
		保守点検用アウトレット	酸素用	1	
		保守点検用アウトレット	笑気用	1	
		保守点検用アウトレット	炭酸ガス用	1	
		保守点検用アウトレット	窒素用	1	

※　液酸タンクは除く