

令和8年度 新潟県森林研究所本館冷暖房等空調機器保守点検業務委託並びに
きのこ実験棟・実証検定棟及びクリーンルーム空調設備保守点検業務委託 仕様書

委託期間(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額
I 森林研究所本館冷暖房等空調機器保守点検業務 (詳細別添)		1	式		0
II きのこ実験棟・実証検定棟及びクリーンルーム空調設備保守点検業務(詳細別添)		1	式		0
合計(税抜き)					0
消費税					0
合計(税込み)					0

(注)

- 1 点検時期は別途打合せの上決定する。
- 2 クリーンルームのフィルター交換箇所は別途打合せの上決定する。
- 3 本見積以外の作業は別途見積とする。
- 4 保守点検終了の都度、点検結果報告書を提出する。

(別添)

※ 黄色着色のセルに金額を入力してください。

名	称	数	量	単	価 (円)	金	額 (円)
I 森林研究所本館冷暖房等空調機器保守点検業務							
1	熱源機器点検 RAP-K005SH (荏原製作所製)						
	・冷温水発生機冷房運転時 (年1回)						
	冷房運転時切替点検整備 (冷房時)	1	式				
	冷房運転時調整作業 (機器調整, テーガ-測定)	1	〃				
	冷房運転中間期巡回点検	1	〃				
	運搬交通費	1	〃				
	小計①						
2	冷却塔 (年1回) (荏原シロ製)						
	冷房運転前点検整備・清掃 (冷却水、管内、ﾀﾞﾂ、Yｽﾄ清掃水張作業)	1	式				
	冷房時中間期点検	1	〃				
	冷房終了時水抜き確認作業 (管内、ﾀﾞﾂ)	1	〃				
	運搬交通費	1	〃				
	小計②						
3	冷温水ポンプ・冷却水ポンプ (荏原製作所製)						
	冷温水ポンプ点検整備 (冷房時) 年1回	1	回				
	小計③						
4	共通工費 (基本契約点検)						
	消耗品雑材	1	式				
	機器器具損料	1	〃				
	清掃養生費	1	〃				
	小計④						
5	エア-ハンドリングユニット (木村工機製)						
	空調機点検整備 (ﾌｲﾙﾀｰ清掃共)	1	回				
	消耗品雑材	1	式				
	交通運搬費	1	〃				
	小計⑤						
6	諸経費	1	式				
	小計⑥						
	中計 (小計①～⑥)						

(別添)

名	称	数	量	単	価 (円)	金	額 (円)
II きのご実験棟・実証検定棟及びクリーンルーム空調設備保守点検業務							
1. きのご実験棟空調機器保守 (年2回)							
1)	日立空冷式低温ブラインチラー	年1回	1	回			
	形式 RCUNP375ALVK	1台					
2)	日立ブラインタンク	年1回	1	回			
	形式 HTC-12	1台					
3)	日立フィルターユニット	年1回	1	回			
	形式 PCF-25TDE	2台					
	形式 PCF-16TDE	4台					
4)	中性能フィルター	年1回 (日本無機)	1	回			
	形式 VCM-0505	6台					
5)	運搬交通費		1	式			
6)	諸経費		1	式			
中計②							
2. きのご実証検定棟空調機器保守 (年1回)							
1)	日立空冷式低温ブラインチラー		1	回			
	形式 RCUNP375ALVK	1台					
2)	日立ブラインタンク	年1回	1	回			
	型式 HCT-75	1台					
3)	日立ブラインポンプ	年1回	1	回			
	型式 (BP-1)HOV-CH 65×40n4-50.75	1台					
	型式 (BP-2)HOV-CH 65×40n4-51.5	1台					
4)	ソーゴユニットクーラー	年1回	1	回			
	形式 SG-4UB1	1台					
	形式 SG-4UB2	1台					
	形式 SG-3UB1	1台					
	形式 SG-3UB2	1台					
	形式 SG-3UB3	1台					
	形式 SG-3UB4	1台					
	形式 SG-3UB5	1台					
5)	運搬交通費		1	式			
6)	諸経費		1	式			
中計③							

(別添)

名 称	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)
3. クリーンルーム保守点検 (フィルター交換等)			
1) フィルターユニット用フィルター (日本無機製)			
PCF-25TDE HEPAフィルター VH-100-410 2台 (隔年1台)	1 台		
PCF-16TDE HEPAフィルター VH-100-270 4台 (隔年2台)	2 "		
2) エアーシャワー用フィルター (日本無機製)			
出口側 PCJ-750GII			
HEPAフィルター (エアゾール用) 2台 (5年毎)	2 台		
3) 中性能フィルター (日本無機)			
中性能フィルター VA-90-14S 6台	6 台		
4) フィルター交換費	1 式		
5) フィルター廃棄処分費	1 式		
6) クリーンルームリークテスト	1 式		
7) 車両交通費	1 式		
8) 諸経費	1 式		
中計④			
中計②～④ 計			
(注) 点検の際、部品交換及び修理の必要が生じた場合は 別途見積。			