

質問回答書（案件名：厨房関連機器の購入）

No.	質問事項	回答
1	プレハブ庫（冷凍・冷蔵）の庫内有効高さをご教示ください。	冷凍、冷蔵とも庫内H=2600mmです。
2	プレハブ庫について、カートイン仕様のため床の掘り込みが必要になります。 図面上、食品庫に「FL+2,500 (FL-300) 」と記載がありますので、掘り込みは-300mm という理解でよろしいでしょうか。	-300mmです。
3	プレハブ庫について、記載のある「天井内」がどの範囲を指すのかご教示ください。プレハブ庫のパネル天井と1階天井との間に、結露防止対策用のエアース送風ファンを設ける、という認識でおりますが、相違ないでしょうか。 あわせて、送風ファンの参考型式がありましたらお示し願います。	問題ありません。 送風ファンの参考型式はございませんので、過去事例等にて結露対策に効果が見込まれるものを見込んでいただくようお願いします。