新潟県立十日町総合高等学校　暖房用白灯油購入単価契約　仕様書

１　物品の名称及び規格

白灯油　ＪＩＳ規格１号

２　契約単位

１リットル当たり単価

３　購入見込数量

４４，１００リットル

①　ローリー給油　　３８，０００ﾘｯﾄﾙ

②　ミニローリー給油　　６，１００ﾘｯﾄﾙ

４　納入場所

新潟県十日町市高山４丁目４６１番地　新潟県立十日町総合高等学校

５　灯油地下タンク施設概要

⑴　学校構内各貯油タンク（構内暖房設備用）

容量：管理棟　２０，０００ﾘｯﾄﾙ、工業棟５，０００ﾘｯﾄﾙ、農業棟３，０００ﾘｯﾄﾙ

⑵　農業温室用灯油タンク（農業温室暖房用）

容量:約１，０００ﾘｯﾄﾙ

６　納入期限

契約締結日から令和９年３月 31 日まで

７　留意事項

当校の校門及び校舎前ロータリー部が狭小であることから、車種によっては乗り入れし難い場合があるため、契約者は事前に現地を確認した上で車種を選定し、納入すること。また、納入の際には、必ず納入社の社員が立ち会うこと。